

令和5年4月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名	芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
		総合	東尾久					
高級処理水放流量 (千m ³ /日)	495	342	-	391	-	174	146	257
高度処理水放流量 (千m ³ /日)	-	-	71	-	11	-	-	-
簡易処理水放流量 (千m ³ /回)	138	96	-	154	-	0	120	103

水再生センター名	落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量 (千m ³ /日)	37	54	156	433	-	974
高度処理水放流量 (千m ³ /日)	156	-	-	-	98	-
簡易処理水放流量 (千m ³ /回)	88	-	85	211	51	415

注: 三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注: 砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注: 落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注: 落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含まない。

令和5年4月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	210	190	200	150	230	130	180	190	120	140	150
COD	(mg/L)	100	100	93	88	130	90	120	86	74	77	61
全窒素	(mg/L)	44.6	43.8	33.4	31.5	36.9	32.8	43.5	31.0	28.6	31.3	25.5
全りん	(mg/L)	4.1	3.8	4.4	3.4	4.4	5.2	4.8	3.2	3.3	3.5	2.5

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	284	145	180	170	150	250	140	180	130	110
COD	(mg/L)	125	112	110	110	83	110	87	93	80	78
全窒素	(mg/L)	42.5	37.1	43.4	34.7	29.4	23.0	25.0	29.5	31.1	29.6
全りん	(mg/L)	5.0	3.4	4.0	3.7	3.1	3.2	1.7	3.1	3.3	3.2

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	14	4	12	2	4	0	6	3	1	3	25
COD	(mg/L)	12	10	12	7	10	8	8	8	8	8	15、35
全窒素	(mg/L)	15.9	17.4	12.6	14.7	8.3	7.5	4.9	7.4	8.6	9.3	20、30
全りん	(mg/L)	0.6	0.2	0.4	0.2	1.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.8	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1	2	15	5	9	2	1	4	25
COD	(mg/L)	8	8	10	9	9	9	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	14.0	12.3	12.9	10.4	10.0	7.4	10.6	13.8	20、30
全りん	(mg/L)	2.2	0.2	0.2	0.7	1.3	0.1	1.0	1.0	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。