

令和5年4月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	40	31	23	32	0	22	52
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	143	83	16	46	148	129	162
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	67	10	26	0	0	0	0

令和5年4月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	170	190	170	290	140	200	170	140
COD	(mg/L)	100	110	110	160	110	100	130	140
全窒素	(mg/L)	33.4	42.2	37.4	40.0	32.8	31.0	36.0	33.7
全りん	(mg/L)	3.6	4.0	4.2	4.5	3.9	3.7	3.8	3.6

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	2	4	3	3	1	3	4	25
COD	(mg/L)	8	7	8	7	8	6	7	8	-
全窒素	(mg/L)	7.6	8.8	7.0	11.4	7.0	7.6	10.4	6.6	30.0
全りん	(mg/L)	1.0	1.5	0.4	0.4	0.7	0.3	1.1	0.6	3.0