

令和5年7月

流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	24	17	28	38	0	19	47
高度処理水放流量	(千m3/日)	154	97	21	41	154	132	170
簡易処理水放流量	(千m3/回)	30	2	7	0	28	0	0

令和5年7月

流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	130	180	170	180	640	160	110	130
COD	(mg/L)	76	100	100	110	360	84	73	120
全窒素	(mg/L)	33.7	36.3	35.9	25.4	77.4	28.5	30.8	31.9
全りん	(mg/L)	2.8	3.9	4.5	3.2	11.0	2.9	2.7	3.4

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	1未満	4	4	3	1未満	3	3	25
COD	(mg/L)	7	7	7	7	7	6	7	7	-
全窒素	(mg/L)	6.2	6.1	8.2	8.3	7.2	6.8	8.1	5.8	30.0
全りん	(mg/L)	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1未満	0.9	0.6	3.0