

令和5年9月

流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	47	17	25	39	0	28	61
高度処理水放流量	(千m3/日)	163	96	20	44	165	140	178
簡易処理水放流量	(千m3/回)	63	36	44	10	32	28	30

令和5年9月

流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	140	190	130	140	200	220	120	120
COD	(mg/L)	82	110	79	97	110	110	80	110
全窒素	(mg/L)	30.5	32.7	28.2	30.1	30.9	25.8	28.6	32.4
全りん	(mg/L)	3.1	3.4	3.2	3.0	3.9	4.0	2.9	3.4

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	2	3	3	6	3	3	3	25
COD	(mg/L)	6	7	6	7	8	6	7	7	-
全窒素	(mg/L)	6.7	8.5	10.4	10.9	9.0	6.7	8.2	6.6	30.0
全りん	(mg/L)	0.6	1.8	1.1	0.6	0.3	0.1未満	1.1	0.6	3.0