

令和5年10月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	516	359	-	429	-	176	154	263
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	68	-	11	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	147	121	-	159	-	0	203	177

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	40	47	159	478	-	1,039
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	163	-	-	-	108	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	118	-	79	197	42	635

注:三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注:砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注:落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注:落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和5年10月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	220	160	190	120	160	77	120	170	96	96	180
COD	(mg/L)	96	85	94	67	96	76	93	88	51	52	91
全窒素	(mg/L)	43.7	39.4	32.7	23.0	33.0	28.3	41.3	28.8	21.2	22.1	31.1
全りん	(mg/L)	3.8	3.3	3.9	2.6	3.5	3.1	4.0	2.8	2.4	2.5	2.9

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	210	160	130	160	210	200	120	100	99	81
COD	(mg/L)	100	100	92	95	95	95	77	53	61	61
全窒素	(mg/L)	30.8	35.8	27.7	36.5	31.0	30.1	26.9	22.8	26.8	23.5
全りん	(mg/L)	4.0	3.7	2.8	3.0	3.1	3.9	2.5	2.3	2.6	2.6

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	8	4	5	2	4	1	4	2	1	4	25
COD	(mg/L)	9	9	10	8	9	8	7	6	7	9	15、35
全窒素	(mg/L)	13.3	13.3	12.5	13.6	6.5	7.8	4.2	6.1	6.6	6.4	20、30
全りん	(mg/L)	0.9	0.2	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.8	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	2	2	6	5	4	2	3	5	25
COD	(mg/L)	7	7	9	9	7	7	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	11.6	9.1	10.5	8.5	11.2	6.4	10.6	11.8	20、30
全りん	(mg/L)	2.1	0.3	0.4	0.3	1.2	0.4	0.9	1.4	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。