

令和5年10月 流域水再生センターにおける放流水量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	33	17	25	60	0	24	50
高度処理水放流量	(千m3/日)	141	95	19	24	150	136	172
簡易処理水放流量	(千m3/回)	90	23	46	2	0	0	0

令和5年10月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	160	170	150	150	130	170	120	130
COD	(mg/L)	88	99	90	91	97	97	73	110
全窒素	(mg/L)	31.0	30.4	28.7	29.5	32.3	26.4	26.2	30.8
全りん	(mg/L)	3.4	3.3	3.6	3.3	3.7	3.3	2.4	3.3

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	3	3	3	3	1	3	4	25
COD	(mg/L)	7	7	7	7	7	5	6	7	-
全窒素	(mg/L)	7.8	9.2	9.1	11.7	6.8	7.4	7.4	5.9	30.0
全りん	(mg/L)	1.6	1.2	2.0	0.3	0.7	0.4	0.9	0.5	3.0