

令和5年11月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	45	16	24	34	0	23	53
高度処理水放流量	(千m3/日)	143	94	17	46	141	128	159
簡易処理水放流量	(千m3/回)	108	21	83	0	0	0	0

令和5年11月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	170	190	200	170	160	240	140	190
COD	(mg/L)	93	120	120	190	110	130	97	170
全窒素	(mg/L)	18.8	37.7	37.2	39.7	35.8	33.6	32.4	42.9
全りん	(mg/L)	1.8	3.6	4.2	4.6	4.2	4.1	3.4	4.8

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	3	2	1	1未満	3	5	25
COD	(mg/L)	7	7	7	7	8	6	7	7	-
全窒素	(mg/L)	8.2	9.9	7.4	11.7	9.7	7.4	9.5	8.3	30.0
全りん	(mg/L)	2.2	1.0	0.9	0.3	0.4	0.2	1.0	0.4	3.0