

令和6年1月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	458	330	-	376	-	150	119	228
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	66	-	10	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	220	164	-	264	-	0	184	179

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	26	45	142	402	-	888
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	138	-	-	-	94	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	301	-	244	360	57	765

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和6年1月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	240	220	230	190	230	180	140	230	170	150	130
COD	(mg/L)	120	98	100	110	120	86	100	100	69	73	73
全窒素	(mg/L)	51.3	46.7	35.2	36.4	37.7	36.8	40.4	34.8	35.0	32.0	43.1
全りん	(mg/L)	5.2	4.4	4.6	4.4	5.7	4.3	4.5	3.5	3.3	3.5	3.1

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	260	160	160	230	210	260	200	170	190	140
COD	(mg/L)	140	120	110	110	99	110	120	100	94	85
全窒素	(mg/L)	43.4	38.5	36.7	43.9	33.4	35.9	38.3	31.9	32.4	29.9
全りん	(mg/L)	5.6	3.9	3.6	4.4	3.8	5.8	4.1	3.4	3.9	3.4

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	20	6	8	2	5	1	4	3	1	3	25
COD	(mg/L)	12	10	13	10	10	8	8	8	8	9	15、35
全窒素	(mg/L)	19.2	17.7	14.9	15.9	9.2	6.8	5.0	6.1	6.5	10.7	20、30
全りん	(mg/L)	0.8	0.2	0.4	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	1.0	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	3	3	16	17	10	2	2	2	25
COD	(mg/L)	9	9	11	12	8	8	8	9	15、35
全窒素	(mg/L)	13.6	10.9	12.6	14.4	13.0	8.4	11.0	13.2	20、30
全りん	(mg/L)	2.2	0.2	1.6	1.3	0.8	0.1	0.5	1.7	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。