

令和6年1月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	41	16	22	34	0	16	54
高度処理水放流量	(千m3/日)	128	90	14	44	143	116	149
簡易処理水放流量	(千m3/回)	166	20	76	0	0	0	0

令和6年1月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	180	230	210	330	140	270	170	210
COD	(mg/L)	110	120	100	230	92	150	120	130
全窒素	(mg/L)	37.3	40.5	38.4	44.6	32.6	29.2	43.9	37.0
全りん	(mg/L)	3.6	3.9	3.9	9.3	3.5	4.5	4.0	3.8

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	3	2	3	2	1未満	3	3	25
COD	(mg/L)	8	7	8	7	8	7	8	7	-
全窒素	(mg/L)	8.0	8.7	7.8	11.6	7.5	7.4	9.2	7.2	30.0
全りん	(mg/L)	0.8	0.6	0.8	0.9	0.4	0.1	1.0	0.6	3.0