

令和6年2月

流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	43	17	23	34	0	21	56
高度処理水放流量	(千m3/日)	131	95	30	47	144	120	153
簡易処理水放流量	(千m3/回)	50	0	9	0	0	0	0

令和6年2月

流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗					
BOD	(mg/L)	190	220	190	150	180	230	140	160
COD	(mg/L)	120	120	100	89	100	140	110	130
全窒素	(mg/L)	34.1	39.6	47.4	37.0	32.4	38.6	37.4	36.0
全りん	(mg/L)	3.9	3.7	3.6	3.7	3.7	4.6	3.6	3.8

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	4	2	3	3	2	1未満	4	4	25
COD	(mg/L)	8	7	8	7	8	6	8	8	-
全窒素	(mg/L)	8.3	7.3	9.1	10.3	6.7	6.5	9.7	6.4	30.0
全りん	(mg/L)	1.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.1未満	0.7	0.5	3.0