

建 築 編

建 築

材料区分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査員	監督員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照合	確認	検量	確認								
構造材料	鋼材	一般構造用鋼材		○				○		○				JISG3101、3353、3444、3466				
		溶接構造用鋼材		○				○		○				JISG3106、3114、5201				
		軽量形鋼		○				○		○				JISG3350				
	製品	デッキプレート		○				○		○				JISG3352				
		一般構造用ボルト・ナット		○				○		○				JISB1180、1181				
		特殊高力ボルト (ハイテンションボルト)		○				○		○				JISB1186				
		アンカーボルト		○				○		○				JISG3101 JISB0205				
		鉄骨構造製品	○		特注品	○			○		指示	指示	超音波深傷、寸法検査、取合部検査、外観、塗装	JISZ3060 JASS6				
				○	簡易			○		○				簡易な製品及び軽量鉄骨製品				
トンネル製品		プレキャストコンクリート板	○		特注品	○			○		500枚ごとに1枚	30枚	圧縮、ひび割れ荷重	圧縮強度、荷重指定のあるもの				
				○	上記以外			○		○				JISA5372準用				

建 築

材 料 区 分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査 員	監督 員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照合	確認	検量	確認								
コ ン ク リ ー ト 製 品		空 洞 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク		○				○		○				JISA5406				
		A L C パ ネ ル		○				○		○				JISA5416				
		鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 組 立 堀		○				○		○				JISA5409				
		テ ラ ゾ ー ブ ロ ッ ク		○				○		○				JISA5411				
		テ ラ ゾ ー タ イ ル		○				○		○				JISA5411				
防 水 材		ア ス フ ァ ル ト プ ラ イ マ		○				○		○				JISK5400、5407				
		防 水 エ 事 用 ア ス フ ァ ル ト		○				○		○				JISK2207				
		ア ス フ ァ ル ト ル ー フ ィ ン グ 材		○				○		○				JISA6005、6012、6022、 6023				
		合 成 高 分 子 ル ー フ ィ ン グ 材		○				○		○				JISA6008				
		塗 膜 防 水 材		○				○		○				JISA6021				

建 築

材料区分	品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
		検査員	監督員	適用範囲	品質			数量									
					試験	照合	確認	検量	確認								
防水材	モ ル タ ル 防 水 材		○				○		○				JISA1404				
	伸 縮 目 地 材		○				○		○				既製品				
	シ ー リ ン グ 用 材		○				○		○				JISA5757、5758				
	油 性 コ ー キ ン グ 材		○				○		○				JISA5751				
仕上材	板 ガ ラ ス 類		○				○		○				JISR3202～3206、 3208、3209				
	ガ ラ ス 成 型 品 類		○				○		○				ガラスブロック、プリズム ガラス				
	れ ん が		○				○		○				JISR1250				
	耐 火 れ ん が		○				○		○				JISR2304				
	陶 磁 器 質 タ イ ル	○		特注品	○			○		3000㎡ ごとに3個	——	反り、ばち、吸水、ひび 割れ、磨耗、曲げ、凍 結、耐薬品性	JISA5209				
			○	既製品			○		○								

建 築

材 料 区 分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査 員	監督 員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照 合	確 認	検 量	確 認								
仕 上 材	木 材	構 造 材 ・ 造 作 材		○				○		○				日本農林規格				
		集 成 材		○				○		○				日本農林規格				
		合 板		○				○		○				日本農林規格				
	屋 根 材	波 形 ス レ ー ト		○				○		○				JISA5430				
		耐 酸 被 覆 鋼 板		○				○		○								
		亜 鉛 鉄 板		○				○		○				JISG3302				
		着 色 亜 鉛 鉄 板		○				○		○				JISG3312				
		ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 被 覆 鋼 板		○				○		○				JISK6744				
		ア ル ミ 製 屋 根 材		○				○		○				JISH4000、4001				
		ル ー フ ド レ ー ン		○				○		○				JISA5522				
		硬 質 塩 化 ビ ニ ル 樋		○				○		○				JISA5706				

建 築

材 料 区 分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査 員	監督 員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照 合	確 認	検 量	確 認								
仕 上 材	金 属	軽 量 鉄 骨 下 地 材		○				○		○				JISA6517				
		金 属 製 手 す り		○				○		○				JISG3466、4304、4305、 JISH4000、4100				
		金 属 製 笠 木		○				○		○				JISG4304、4305、 JISH4000、4100				
		イ ン サ ー ト		○				○		○								
		コ ー ナ ー ビ ー ト		○				○		○								
		目 地 棒		○				○		○								
		ノ ン ス リ ッ プ		○				○		○								
		天 井 ・ 床 用 点 検 口		○				○		○								
		屋 根 丸 環		○				○		○				JISG3101、4303				
		金 属 成 型 板 類		○				○		○				JISH4000、4001				
		タ ラ ッ プ		○				○		○				JISG3101、4303				

建 築

材料区分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査員	監督員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照合	確認	検量	確認								
仕 上 材	左 官 材	一 般 左 官 材		○				○		○				モルタル、パーライトモルタル、石こう、ドロマイト、パーライトプラスター繊維質上塗り				
		各 種 吹 付 材		○				○		○				JISA5007、5009、6909				
		床 コ ン ク リ ー ト 表 面 強 化 材		○				○		○				硬質防塵床				
		人 研、現 場 テ ラ ズ ー		○				○		○								
		A L C パ ネ ル 用 特 殊 プ ラ ス タ ー		○				○		○								
		塗 付 床 材		○				○		○								
	建 具 材	ア ル ミ ニ ウ ム 製 具 建	○		特注品 又は1枚の障子の 面積が2.5㎡ を超えるもの	○				○	指 示	指 示	外観、寸法、性能（耐風 圧性、気密性、水密性、 遮音性）、機能	JISA4702、4706 特注品とは、特殊な押出形 材、新型の形材を使用する もの。JISで規定された押出 型材を使用する場合の性能 検査は、工場等で実施した 類似品の試験記録の照合				
				○	1枚の障子の面 積が2.5㎡以下 のもの			○		○								

建 築

材 料 区 分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査 員	監督 員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照 合	確 認	検 量	確 認								
仕 上 材	建 具	鋼 製 建 具	○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○		指 示	指 示	外観、寸法、錆止め塗 装、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの				
				○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの			○		○								
		木 製 建 具		○				○		○								
		ステンレス製建具	○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○		指 示	指 示	外観、寸法、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの				
				○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの			○		○								
		軽 量 シ ャ ッ タ ー		○				○		○								
		重 量 シ ャ ッ タ ー		○				○		○				JISA4705				
	内装 材	カーテンウォール	○		メタルカー テンウォー ル、PCカー テンウォー ル	○			○		指 示	指 示	外観、寸法、仕口、性能	設計図書				
		さ び 止 め 塗 料		○				○		○				JISK5621～5625 JISK5627～5629				

建 築

材料区分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査員	監督員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照合	確認	検量	確認								
仕 上 材	雑 工 事	ト ッ プ ラ イ ト		○				○		○								
		カーテンレール		○				○		○								
		アコーデオンドア・スライディングドア		○				○		○								
		黒 板 ・ 掲 示 板		○				○		○								
		各 種 流 し 台		○				○		○				掃除、洗濯、汚物、料理、実験用等				
		各 種 家 具 類		○				○		○				下駄箱、吊戸棚等				
建 築 機 械 設 備	給 排 水 衛 生 ガ ス 設 備	衛 生 陶 器 類		○				○		○				JISA5207				
		給 水 栓		○				○		○				JISB2061				
		洗 浄 弁		○				○		○				JISB2061				
		ガ ス 湯 沸 し 器		○				○		○								
		電 気 湯 沸 し 器		○				○		○								
		高置水槽・受水槽		○				○		○				国土交通省告示				

建 築

材料区分		品 名	執行区分			検査等の方法					検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要				
			検査員	監督員	適用範囲	品質			数量									
						試験	照合	確認	検量	確認								
建 築 機 械 設 備	空 気 源 設 備	空 気 除 湿 装 置		○				○		○								
		空 気 圧 縮 機												機械・電気設備編に準じる。				
		空 気 源 タ ン ク		○				○		○								
	ろ 過 設 備	急 速 ろ 過 器		○				○		○								
		マイクロストレーナー		○				○		○								
		回転式ストレーナー		○				○		○								
	建 築 付 帯 設 備	暖 房 用 ボ イ ラ ー	○		大型		○		○					ボイラーの検査（大型とは、労働安全施行令第1条第3号に掲げるボイラー）				
				○				○		○								
		温 風 暖 房 機	○		174kW 以上		○		○					JISA4003				
				○	174kW 未満			○		○								
		乗 用 エ レ ベ ー タ ー	○			○			○		指 示	——	絶縁抵抗、耐電圧	JISA4302 建築基準法施行令第129条の3				

建 築