

編 纂 建

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分				検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 量	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	照 合	品 質	検 量	数 量				
鋼 材	一 般 構 造 用 鋼 材		○						○				JISG3101、3353、3444、3466
	溶 接 構 造 用 鋼 材		○						○				JISG3106、3114、5201
	軽 量 形 鋼		○						○				JISG3350
製 品	デ ッ キ ア プ レ ー ト		○						○				JISG3352
	一 般 構 造 用 ボ ル ト ・ ナ ッ ト		○						○				JISB1180、1181
	特 殊 高 力 ボ ル ト (ハ イ テ ン シ ョ ン ボ ル ト)		○						○				JISB1186
	ア ン カ ー ボ ル ト		○						○				JISG3101 JISB0205
	鉄 骨 構 造 製 品	○		特 注 品	○			○		指 示	指 示	超音波深傷、寸法検査、取合部検査、外観、塗装	JISZ3060 JASS6
			○	簡 易					○				簡易な製品及び軽量鉄骨製品
コ ン ク リ ー ト 製 品	プ レ キ ャ ス ト 板	○		特 注 品	○			○		500枚 ごとに1枚	30枚	圧縮、ひび割れ荷重	圧縮強度、荷重指定のあるもの
			○	上 記 以 外					○				JISA5372準用

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	品 質		数 量					
					試 験	照 合	確 認	検 量	確 認			
コ ン ク リ ー ト 製 品	空洞コンクリート ブロック		○				○				JISA5406	
	A L C パネル		○				○				JISA5416	
	鉄筋コンクリート 組立		○				○				JISA5409	
	テラゾーブロック		○				○				JISA5411	
	テラゾータイル		○				○				JISA5411	
防 水 材	アスファルト マ		○				○					
	防水工事用 防水シート		○				○				JISK2207	
	アスファルト グ		○				○				JISA6005、6012、6022、 6023	
	合成高分子 樹脂		○				○				JISA6008	
	塗膜防水材		○				○				JISA6021	

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 量	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	照 合	品 質 確 認	数 量 確 認				
防 水 材	モ ル タ ル 防 水 材		○				○	○				JISA1404
	伸 縮 目 地 材		○				○	○				既製品
	シ ー リ ン グ 用 材		○				○	○				JISA5758
仕 上 材	板 ガ ラ ス 類		○				○	○				JISR3202～3206、 3208、3209
	ガ ラ ス 成 型 品 類		○				○	○				ガラスブロック、プリズム ガラス
	れ ん が		○				○	○				JISR1250
	耐 火 れ ん が		○				○	○				JISR2304
	陶 磁 器 質 タ イ ル	○		特注品	○			○	3000㎡ ごとに3個	――	反り、ばち、吸水、ひび 割れ、磨耗、曲げ、凍 結、耐薬品性	JISA5209
			○	既製品			○	○				

建築

材料区分	品名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	品質 照 合	数量 検 量	確 認				
仕 材	木材		○					○				日本農林規格
	集成材		○					○				日本農林規格
	合板		○					○				日本農林規格
上 材	波形スレート		○					○				JISA5430
	耐酸被覆鋼板		○					○				
	亜鉛鉄板		○					○				JISG3302
	着色亜鉛鉄板		○					○				JISG3312
	ポリ塩化ビニル被覆板		○					○				JISK6744
	アルミ製屋根材		○					○				JISH4000、4001
	ルーフトレーン		○					○				JCW301
材	硬質塩化ビニル樋		○					○				JISA5706

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 数	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	照 合	品 質	数 量				
仕	軽 量 鉄 骨 下 地 材		○					○				JISA6517
	金 属 製 手 す り		○					○				JISG3466、4304、4305、 JISH4000、4100
	金 属 製 笠 木		○					○				JISG4304、4305、 JISH4000、4100
上	イ ン サ ー ト		○					○				
	コ ー ナ ー ビ ー ト		○					○				
	目 地 棒		○					○				
材	ノ ン ス リ ッ プ		○					○				
	天 井 ・ 床 用 点 検 口		○					○				
	屋 根 丸 環		○					○				JISG3101、4303
	金 属 成 型 板 類		○					○				JISH4000、4001
	タ ラ ッ プ		○					○				JISG3101、4303

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	品 質		数 量				
					試 験	照 合	確 認	確 認			
仕 上 材	一 般 左 官 材		○				○				モルタル、バーライトモルタル、石こう、ドロマイト、バーライトプラスチック繊維質上塗り
	各 種 吹 付 材		○				○				JISA5007、5009、6909
	床 コ ン ク リ ー ト 表 面 強 化 材		○				○				硬質防塵床
	人 研、現 場 テ ラ ゾ ー		○				○				
	A L C パ ネ ル 用 特 殊 プ ラ ス タ ー		○				○				
	塗 付 床 材		○				○				
建 具 材	ア ル ミ ニ ウ ム 製 具	○		特注品 又は1枚の障子の 面積が2.5㎡ を超えるもの	○		○	指 示	外観、寸法、性能（耐風 圧性、気密性、水密性、 遮音性）、機能	JISA4702、4706 特注品とは、特殊な押出形 材、新型の形材を使用する もの。JISで規定された押出 型材を使用する場合の性能 検査は、工場等で実施した 類似品の試験記録の照合	
			○	1枚の障子の面 積が2.5㎡以下 のもの		○					

建築

材料区分	品名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	照合	品質	数量 検査 確認				
仕	鋼製建具	○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○	指示	指示	外観、寸法、錆止め塗 装、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの
			○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの				○				
上	木製建具		○					○				
	ステンレス製建具	○		特注品 又は1枚の扉の 面積が2.5㎡を 超えるもの	○			○	指示	指示	外観、寸法、性能	特注品は、特記により建具 見本の製作又は仮組みを行 うもの
	軽量シャッター		○	1枚の扉の面積 が2.5㎡以下の もの				○				
材	重量シャッター		○					○				JISA4705
	カーテンウォール	○		メタルカー テンウォー ル、PCカー テンウォー ル	○			○	指示	指示	外観、寸法、仕口、性能	設計図書
内装材	さび止め塗料		○					○				JISK規格 JASS18規格 JPMS28規格

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 数	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	品 質		数 量					
					試 験	照 合	確 認	検 量				
仕 内 装 材	一 般 塗 料		○				○	○				JISK規格
	マ ス チ ャ ッ ク 塗 料		○				○	○				塗材 A、B、C
	床 用 塗 料		○				○	○				
	ビ ニ ル 床 シ ー ト		○				○	○				JISA5705
	ビ ニ ル 床 タ イ ル		○				○	○				JISA5705
	他 そ の 床 シ ー ト ・ タ イ ル		○				○	○				
	石 こ う ボ ー ド 類		○				○	○				JISA6901
	セ メ ン ト 板 類		○				○	○				JISA5430
	木 毛 セ メ ン ト 板		○				○	○				JISA5404
	パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド		○				○	○				JISA5908
材 上 装 材	保 温 材		○				○	○				JISA9504、9511

建築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数 量	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	品質		数量					
					試 験	照 合	確 認	検 量				
仕 上 材	吸 音 材		○				○		○			JISA6301
	フローリング類		○				○		○			日本農林規格
	特殊合板		○				○		○			日本農林規格
	合成樹脂板		○				○		○			
	耐火被覆用成形材		○				○		○			国土交通省告示
	各種壁・天井内装材		○				○		○			
	量		○				○		○			JISA5901、5902 日本農林規格（量表）
雑 工 事 材	ガラス繊維		○				○		○			ガラス繊維板 ガラス繊維織物
	窓 格 子		○				○		○			
	フリーアロセア		○				○		○			
	防煙たれ壁		○				○		○			
	可動間仕切		○				○		○			

建築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適用範囲	品 質	数 量						
						試験	照 合	確 認	検 量	確 認		
雑 工	ト ッ プ ラ イ ト		○					○				
	カ ー テ ン レ ー ル		○					○				
	アコーデオンドア・ス ライディンググドア		○					○				
	黒 板 ・ 掲 示 板		○					○				
	各 種 流 し 台		○					○			掃除、洗濯、汚物、 料理、実験用等	
	各 種 家 具 類		○					○			下駄箱、吊戸棚等	
建 築 機 械 設 備	衛 生 陶 器 類		○					○			JISA5207	
	給 水 栓		○					○			JISB2061	
	洗 浄 弁		○					○			JISB2061	
	ガ ス 湯 沸 し 器		○					○				
	電 気 湯 沸 し 器		○					○				
	高 置 水 槽 ・ 受 水 槽		○					○				国土交通省告示

[illegible]

消防法に基づく規格及び基準に合格し、定められた表示を付したものである。

建 築

材 料 区 分	品 名	執行区分			検査等の方法				検査抽出 数	検査省略 限度数量	試験項目	摘 要
		検査員	監督員	適用範囲	試験	品質 照 合	数量 検 量	確認				
建 築 機 械	空 気 除 湿 装 置		○					○				
	空 気 圧 縮 機											機械・電気設備編に準じる。
	空 気 源 タ ン ク		○					○				
	急 速 ろ 過 器		○					○				
	マイクrostレナー		○					○				
	回転式ストレナー		○					○				
建 築 付 帯 設 備	暖 房 用 ボ イ ラ ー	○		大型		○		○				ボイラーの検査（大型と は、労働安全施行令第1条 第3号に掲げるボイラー）
	温 風 暖 房 機	○		174kW 以上		○		○				JISA4003
			○	174kW 未満				○				
	乗 用 エ レ ベ ー タ ー	○			○			○	指 示	—	絶縁抵抗、耐電圧	JISA4302 建築基準法施行令第129条の 3
建 築 機 械 設 備	冷 凍 機	○		174kW 以上		○		○				
			○	174kW 未満				○				

[illegible]

建 築

材 料 区 分	品 名	執 行 区 分			検 査 等 の 方 法				検 査 抽 出 量	検 査 省 略 限 度 数 量	試 験 項 目	摘 要
		検 査 員	監 督 員	適 用 範 囲	試 験	品 質 照 合	数 量 確 認	確 認				
建 築	電 力 設 備		○				○	○				
	電 力 設 備		○				○	○				
	電 力 設 備		○				○	○				
電 気 設 備	映 像 ・ 音 響 装 置		○				○	○				
	電 気 時 計 装 置		○				○	○				
	イ ン タ ー ホ ン 装 置		○				○	○				
	テ レ ビ 受 信 装 置		○				○	○				
	監 視 カ メ ラ ・ 管 制 装 置		○				○	○				
	自 動 火 災 報 知 器		○				○	○				
	非 常 ・ 火 災 報 知 装 置		○				○	○				
	電 話 ・ 通 信 装 置		○				○	○				監視制御設備に使用されるATMクラフッド、ルーターで、盤内に収容されるものは除く。
	電 話 ・ 通 信 装 置		○				○	○				
	電 話 ・ 通 信 装 置		○				○	○				

