

## 国の要請に基づく下水道管の緊急点検結果

東京都下水道局では、埼玉県八潮市の道路陥没を受けて、当局が管理する下水道管について、緊急点検を実施しています。

このうち、国からの要請に基づく緊急点検の結果について、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1 国の要請に基づく下水道管の緊急点検の概要

##### (1) 点検対象

流域下水道管理者（※）が管理する大規模な下水処理場（処理水量30万 $\text{m}^3$ /日以上）に接続する内径2m以上の下水道管が対象となっており、東京都では清瀬水再生センターに流入する下水道幹線約19kmが対象です。（別紙参照）

※ 東京都では、東京都知事から委任を受けた下水道局長になります。

##### (2) 点検内容

下水道管の内部の目視点検及び路面下の空洞調査

#### 2 点検結果

下水道管の内部の目視点検結果			路面下空洞調査結果 ※	
管路延長 (km)	点検箇所数 (箇所)	異状が確認 された箇所 (箇所)	調査延長 (km)	下水道管路に起因する空洞 の可能性が確認された箇所 (箇所)
19	29	0	19	0

※ 空洞調査の結果、路面下の浅い位置に、下水道管と関係がない1か所の空洞（70cm×60cm×深さ1m）を確認したため、速やかに修繕を完了しています。

#### 3 今後の対応

引き続き、当局による追加緊急点検（約24km）を実施し、点検の結果、異状が確認された場合は、道路管理者と連携し、補修を行うなど速やかに対応します。

（参考）埼玉県八潮市 道路陥没事故を受けた当局の対応（令和7年2月3日公表）

<https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/2025/02/0203yasio>

担当 下水道局総務部広報サービス課	電話 03-5320-6515
下水道局施設管理部管路管理課	電話 03-5320-6615
下水道局流域下水道本部技術部計画課	電話 042-527-4280

【別紙】



■ 緊急点検の路線 (約 19km)

