

下水道管の緊急点検結果について

東京都下水道局では、埼玉県八潮市の道路陥没を受け、2月3日から管理する下水道管について緊急点検を実施してきました。

このたび、下水道管の内部の目視点検が完了いたしましたので、結果について下記のとおりお知らせします。

記

1 当局による緊急点検の概要

(1) 点検対象

管理する下水道管において、内径 2 m 以上で、腐食する恐れの大きいもの（約 24 km）

(2) 点検内容

下水道管の内部の目視点検（完了）及び路面下の空洞調査

2 点検結果

下水道管の内部の目視点検結果（完了）		
管路延長 (km)	点検箇所数 (箇所)	異状が確認された箇所 (箇所)
24	652	0

3 今後の対応

路面下の空洞調査を引き続き実施しており、これまで下水道管に起因する空洞の可能性が確認された箇所はありません。点検の結果、異状が確認された場合は、道路管理者と連携し、補修を行うなど速やかに対応します。

（参考 1）埼玉県八潮市 道路陥没事故を受けた当局の対応（令和 7 年 2 月 3 日公表）

<https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/2025/02/0203yasio>

（参考 2）国の要請に基づく下水道管の緊急点検結果（令和 7 年 2 月 14 日公表）

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/02/0214_1500

担当 下水道局総務部広報サービス課	電話 03-5320-6515
下水道局施設管理部管路管理課	電話 03-5320-6615
下水道局流域下水道本部技術部計画課	電話 042-527-4280