

令和5年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
芝浦水再生センター	5,500	16,600
三河島水再生センター	3,130	12,300
砂町水再生センター	3,550	13,160
有明水再生センター	88	450
中川水再生センター	1,370	4,500
小菅水再生センター	1,050	4,000
葛西水再生センター	1,870	8,000
落合水再生センター	1,780	6,750
中野水再生センター	380	2,000
みやぎ水再生センター	1,340	7,000
新河岸水再生センター	3,350	13,400
浮間水再生センター	770	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,610	30,800

令和5年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
芝浦水再生センター	7,190	20,750
三河島水再生センター	4,030	16,625
砂町水再生センター	3,430	19,740
有明水再生センター	92	450
中川水再生センター	820	5,625
小菅水再生センター	970	5,000
葛西水再生センター	2,290	12,000
落合水再生センター	2,860	11,250
中野水再生センター	460	2,500
みやぎ水再生センター	1,580	8,750
新河岸水再生センター	4,860	20,100
浮間水再生センター	700	2,475
森ヶ崎水再生センター	11,100	43,800

令和5年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
芝浦水再生センター	272	2,075
三河島水再生センター	109	1,188.5
砂町水再生センター	409	1,914
有明水再生センター	3.0	39
中川水再生センター	50	562.5
小菅水再生センター	29	368
葛西水再生センター	254	1,200
落合水再生センター	485	1,125
中野水再生センター	16	250
みやぎ水再生センター	113	875
新河岸水再生センター	515	2,010
浮間水再生センター	14	214.5
森ヶ崎水再生センター	1,269	4,313.5

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。