

令和6年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg／日)	総量規制基準値 (kg／日)
芝浦水再生センター	5,450	16,600
三河島水再生センター	3,370	12,300
砂町水再生センター	3,740	13,160
有明水再生センター	97	450
中川水再生センター	1,350	4,500
小菅水再生センター	1,040	4,000
葛西水再生センター	1,800	8,000
落合水再生センター	1,730	6,750
中野水再生センター	390	2,000
みやぎ水再生センター	1,410	7,000
新河岸水再生センター	3,310	13,400
浮間水再生センター	740	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,850	30,800

令和6年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg／日)	総量規制基準値 (kg／日)
芝浦水再生センター	7,030	20,750
三河島水再生センター	4,330	16,625
砂町水再生センター	3,740	19,740
有明水再生センター	96	450
中川水再生センター	810	5,625
小菅水再生センター	930	5,000
葛西水再生センター	2,310	12,000
落合水再生センター	2,960	11,250
中野水再生センター	520	2,500
みやぎ水再生センター	1,640	8,750
新河岸水再生センター	4,640	20,100
浮間水再生センター	730	2,475
森ヶ崎水再生センター	11,820	43,800

令和6年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg／日)	総量規制基準値 (kg／日)
芝浦水再生センター	218	2,075
三河島水再生センター	115	1,188.5
砂町水再生センター	387	1,914
有明水再生センター	2.6	39
中川水再生センター	49	562.5
小菅水再生センター	34	368
葛西水再生センター	212	1,200
落合水再生センター	499	1,125
中野水再生センター	18	250
みやぎ水再生センター	100	875
新河岸水再生センター	530	2,010
浮間水再生センター	16	214.5
森ヶ崎水再生センター	1,299	4,313.5

注:総量規制基準値は、令和7年3月31日現在の値である。