令和5年度　流域水再生センターにおけるダイオキシン類測定結果

＊ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、下水水再生センターの放流水、下水汚泥焼却炉の排ガス、焼却灰のダイオキシン類を測定した結果、全ての施設で基準値未満でした。また、規制値はありませんが、流入水のダイオキシン類についても測定を行いました。

〈流入水〉

水再生センター名		北多摩一号	南多摩（乞田）	南多摩(稲城大栗)	北多摩二号	浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
採取日		10/18	10/12	10/12	10/11	10/5	10/10	10/10	10/5
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.026	0.11	0.091	0.019	0.020	0.067	0.058	0.11

〈放流水〉

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流(放流口)	多摩川上流(清流施設)	八王子	清瀬
採取日		10/18	10/12	10/11	10/5	10/10	10/10	10/10	10/5
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.00018	0.00016	0.00023	0.00023	0.00015	0.00011	0.00022	0.00020
基準値	(pg-TEQ/L)	10	10	10	10	10	10	10	10

〈排ガス〉

水再生センター名		北多摩一号			南多摩		北多摩二号		浅川	
焼却炉		1系炉	2号炉	4系炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取日		11/2	5/22	4/14	7/11	4/18	6/13	4/25	5/11	6/15
ダイオキシン類	(ng-TEQ/m3N)	0	0.00014	0	0.00000054	0.000031	0	0	0.00000030	0
基準値	(ng-TEQ/m3N)	1	0.1	1	1	0.1	10	10	1	1

水再生センター名		多摩川上流			八王子		清瀬		
焼却炉		1号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	4号炉	5号炉	ガス化炉
採取日		7/26	6/9	4/21	6/8	5/25	9/1	5/12	7/21
ダイオキシン類	(ng-TEQ/m3N)	0.00000060	0.0010	0.0059	0.0075	0	0	0	0.00000017
基準値	(ng-TEQ/m3N)	0.1	1	1	5	1	1	0.1	5

〈焼却灰〉

水再生センター名		北多摩一号			南多摩		北多摩二号		浅川	
焼却炉		1系炉	2号炉	4系炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取日		11/2	5/22	4/14	7/11	4/18	6/13	4/25	5/11	6/15
ダイオキシン類	(ng-TEQ/g)	0.00000018	0	0	0	0	0.00070	0	0	0
基準値	(ng-TEQ/g)	3	3	3	3	3	3	3	3	3

水再生センター名		多摩川上流			八王子		清瀬		
焼却炉		1号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	4号炉	5号炉	ガス化炉
採取日		7/26	6/9	4/21	6/8	5/25	9/1	5/12	7/4
ダイオキシン類	(ng-TEQ/g)	0	0	0	0	0	0	0	0
基準値	(ng-TEQ/g)	3	3	3	3	3	3	3	3