

令和6年4月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	26	16	0	0	0	30	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	140	91	88	84	159	140	220
簡易処理水放流量	(千m3/回)	54	22	37	1	0	0	0

注: 高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和6年4月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	150	190	220	160	140	140	160	80	130
COD	(mg/L)	81	130	120	95	84	91	94	57	110
全窒素	(mg/L)	32.2	48.3	45.9	31.5	32.8	33.6	27.0	23.0	31.3
全りん	(mg/L)	3.4	3.6	4.1	3.4	3.2	4.0	3.2	2.2	3.4

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	6	4	3	2	1未満	4	3	25
COD	(mg/L)	6	7	7	7	8	6	8	7	-
全窒素	(mg/L)	6.6	7.9	9.1	9.3	8.0	7.8	9.3	6.2	30.0
全りん	(mg/L)	0.5	0.3	1.1	0.2	0.2	0.1未満	1.0	0.6	3.0