

令和6年5月 流域水再生センターにおける放流水量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	23	16	0	0	0	28	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	144	90	91	83	158	141	222
簡易処理水放流量	(千m3/回)	75	20	49	0	0	0	0

※高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和6年5月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	140	190	190	140	190	160	200	120	190
COD	(mg/L)	88	100	100	75	91	98	110	89	110
全窒素	(mg/L)	30.3	41.8	37.6	30.0	30.9	31.4	30.6	28.2	32.2
全りん	(mg/L)	2.8	4.0	3.9	2.9	3.1	3.8	3.5	2.9	3.5

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	3	3	2	1	3	5	25
COD	(mg/L)	7	7	7	6	8	7	7	8	-
全窒素	(mg/L)	7.5	8.3	7.0	8.4	8.6	8.3	9.7	7.4	30.0
全りん	(mg/L)	1.7	0.9	1.3	0.6	0.2	0.1未満	1.0	0.7	3.0