

令和6年6月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	600	367	-	446	-	222	200	279
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	64	-	12	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	329	172	-	280	-	40	188	198

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	82	65	185	537	-	1,053
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	163	-	-	-	132	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	166	-	127	254	76	856

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和6年6月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	210	160	160	99	99	91	120	140	69	75	77
COD	(mg/L)	95	89	86	67	82	71	78	82	42	44	54
全窒素	(mg/L)	46.6	40.4	33.3	27.3	34.7	29.5	45.7	29.3	20.6	19.6	23.1
全りん	(mg/L)	4.0	3.6	3.5	2.5	3.2	3.0	4.3	2.9	2.1	2.1	2.0

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	230	150	140	150	140	160	110	120	130	110
COD	(mg/L)	100	94	90	76	65	89	68	55	74	66
全窒素	(mg/L)	32.0	29.0	28.3	29.4	26.8	28.7	26.6	24.2	26.4	23.4
全りん	(mg/L)	3.7	2.8	2.7	2.9	2.8	4.7	2.5	2.2	2.6	2.3

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	14	5	5	2	3	2	2	1	1	2	25
COD	(mg/L)	12	9	11	8	9	8	7	6	6	7	15、35
全窒素	(mg/L)	15.0	12.5	14.0	14.2	9.5	7.1	3.5	6.8	7.0	7.2	20、30
全りん	(mg/L)	0.7	0.2	0.3	0.6	1.1	0.4	0.2	1.2	0.1	1.6	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1	2	11	2	4	2	2	2	25
COD	(mg/L)	6	7	9	8	6	7	6	8	15、35
全窒素	(mg/L)	12.3	8.5	11.2	11.3	9.8	6.9	11.1	12.5	20、30
全りん	(mg/L)	1.7	0.1	1.5	2.0	1.0	0.0	1.3	2.1	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。