

令和6年9月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	571	367		439		182	154	251
高度処理水放流量	(千m ³ /日)			71		12			
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	165	107		186			68	136

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	68	60	170	539		1,044
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	163				117	
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	64		54	373	25	614

注: 三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注: 砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注: 落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注: 落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和6年9月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	180	160	190	200	180	74	110	130	83	91	150
COD	(mg/L)	93	92	72	78	74	57	110	70	51	56	73
全窒素	(mg/L)	38.1	39.7	32.3	31.9	32.1	23.8	38.0	33.4	22.6	22.6	32.1
全りん	(mg/L)	3.9	3.7	3.3	2.9	3.4	2.5	4.1	2.6	2.5	2.9	2.4

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	200	140	140	170	150	180	120	83	130	89
COD	(mg/L)	97	94	90	83	63	83	75	64	85	68
全窒素	(mg/L)	25.7	23.9	28.7	33.2	26.5	24.6	25.3	23.1	29.7	23.5
全りん	(mg/L)	2.9	2.3	2.9	3.2	2.7	3.8	2.6	2.3	2.9	2.4

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	11	6	6	2	4	1未満	3	1	1	4	25
COD	(mg/L)	11	9	10	7	9	8	6	6	6	9	15、35
全窒素	(mg/L)	12.9	9.6	13.0	13.8	9.8	7.1	4.1	4.8	5.1	7.4	20、30
全りん	(mg/L)	0.4	0.3	0.2	0.1	0.8	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	2	1	5	5	8	2	4	2	25
COD	(mg/L)	5	6	7	10	7	6	8	8	15、35
全窒素	(mg/L)	10.3	8.4	9.8	9.6	10.9	6.5	12.6	11.4	20、30
全りん	(mg/L)	1.3	0.1未満	0.1	0.1	1.0	0.1未満	0.5	0.5	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。