

令和6年9月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	38	16	0	0	0	41	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	152	88	112	91	209	166	274
簡易処理水放流量	(千m3/回)	76	38	37	7	111	67	138

注: 高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和6年9月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	100	170	170	80	75	150	180	130	110
COD	(mg/L)	55	100	96	48	49	110	110	73	92
全窒素	(mg/L)	20.7	28.2	29.1	23.1	19.9	29.5	28.8	24.8	23.8
全りん	(mg/L)	2.0	3.5	3.6	2.1	1.8	3.6	3.6	2.5	2.4

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	3	3	3	2	1	2	4	25
COD	(mg/L)	5	6	6	6	7	5	7	6	-
全窒素	(mg/L)	7.3	8.4	6.7	10.9	6.8	6.6	8.9	5.8	30.0
全りん	(mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.4	0.3	0.1未満	0.7	0.4	3.0