

令和7年12月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	30	16	0	0	0	21	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	130	87	78	79	146	126	216
簡易処理水放流量	(千m3/回)	0	0	0	0	0	0	0

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年12月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	150	190	180	110	170	190	170	140	140
COD	(mg/L)	94	110	100	77	100	110	120	90	130
全窒素	(mg/L)	29.1	38.5	37.2	36.3	36.6	36.6	34.8	34.8	34.0
全りん	(mg/L)	3.1	3.8	3.9	3.8	3.8	4.4	3.8	3.4	3.5

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	2	2	2	1	2	3	25
COD	(mg/L)	7	6	8	7	8	7	8	8	-
全窒素	(mg/L)	8.6	9.7	9.4	10.9	8.1	8.2	10.0	7.4	30.0
全りん	(mg/L)	0.9	1.2	0.3	0.6	0.2	0.1未満	0.9	0.5	3.0