

令和7年1月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	26	14	0	0	0	26	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	123	85	72	79	146	113	211
簡易処理水放流量	(千m3/回)	32	9	18	0	0	0	0

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年1月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	120	190	170	130	170	160	180	140	140
COD	(mg/L)	92	100	100	75	100	100	120	92	110
全窒素	(mg/L)	30.5	40.1	35.9	32.9	36.3	33.7	31.4	32.8	34.8
全りん	(mg/L)	3.2	3.9	3.5	3.6	3.7	3.7	3.6	3.4	3.3

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	4	2	2	1未満	3	4	25
COD	(mg/L)	7	7	7	7	8	6	8	8	—
全窒素	(mg/L)	8.6	8.7	9.9	10.3	8.3	6.8	8.5	6.8	30.0
全りん	(mg/L)	1.2	1.1	1.4	0.2	0.3	0.1未満	0.7	0.7	3.0