

令和7年2月

流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	30	13	0	0	0	20	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	115	86	62	86	143	114	208
簡易処理水放流量	(千m3/回)	26	0	43	0	0	0	0

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年2月

流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	150	190	190	160	240	190	200	170	180
COD	(mg/L)	100	110	97	79	110	97	110	108	120
全窒素	(mg/L)	36.3	38.9	36.7	35.4	40.2	37.6	33.6	37.6	36.0
全りん	(mg/L)	3.7	3.9	3.7	3.7	4.6	4.1	4.2	3.9	3.9

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	3	5	3	2	1	3	5	25
COD	(mg/L)	8	7	9	6	8	6	8	9	-
全窒素	(mg/L)	8.8	9.7	9.5	9.9	8.2	7.2	9.7	7.6	30.0
全りん	(mg/L)	0.6	1.2	0.5	0.3	0.3	0.1未満	0.6	1.2	3.0