

令和7年3月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	30	14	0	0	0	25	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	120	89	80	80	155	128	211
簡易処理水放流量	(千m3/回)	66	11	56	0	0	0	0

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年3月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	140	210	180	150	170	190	180	140	170
COD	(mg/L)	100	110	98	89	100	140	130	93	130
全窒素	(mg/L)	34.8	41.3	37.3	35.7	38.0	38.9	33.2	30.2	36.7
全りん	(mg/L)	3.8	4.0	3.7	3.7	3.8	4.7	3.7	2.9	3.9

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	4	4	3	2	1未満	4	3	25
COD	(mg/L)	8	7	8	8	8	6	8	8	—
全窒素	(mg/L)	9.2	9.4	8.0	10.9	8.5	7.9	9.5	8.0	30.0
全りん	(mg/L)	2.1	1.2	1.3	0.8	0.3	0.1未満	0.6	0.8	3.0