

令和7年4月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

| 水再生センター名 |                      | 芝浦  | 三河島 |     | 砂町  | 有明 | 中川  | 小菅  | 葛西  |
|----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|          |                      |     | 総合  | 東尾久 |     |    |     |     |     |
| 高級処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 536 | 359 | －   | 423 | －  | 187 | 169 | 247 |
| 高度処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | －   | －   | 70  | －   | 11 | －   | －   | －   |
| 簡易処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／回) | 208 | 141 | －   | 137 | －  | 40  | 120 | 119 |

| 水再生センター名 |                      | 落合  | 中野 | みやぎ | 新河岸 | 浮間  | 森ヶ崎   |
|----------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 高級処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 63  | 58 | 173 | 484 | －   | 1,017 |
| 高度処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 160 | －  | －   | －   | 114 | －     |
| 簡易処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／回) | 97  | －  | 85  | 198 | 45  | 465   |

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m<sup>3</sup>／回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和7年4月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

| 水再生センター名 |        | 芝浦   |      | 三河島  |      |      | 砂町   | 有明   | 中川   | 小菅   |      | 葛西   |
|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |        | 本系   | 東系   | 浅草系  | 尾久系  | 藍染系  |      |      |      | 西系   | 東系   |      |
| BOD      | (mg/L) | 280  | 210  | 160  | 130  | 140  | 150  | 140  | 180  | 89   | 100  | 100  |
| COD      | (mg/L) | 120  | 100  | 76   | 74   | 98   | 110  | 93   | 92   | 60   | 65   | 66   |
| 全窒素      | (mg/L) | 52.2 | 48.1 | 32.5 | 29.3 | 41.8 | 31.7 | 40.1 | 29.0 | 29.2 | 31.6 | 24.6 |
| 全りん      | (mg/L) | 4.8  | 4.2  | 3.2  | 2.8  | 3.8  | 3.5  | 4.2  | 3.1  | 2.9  | 3.1  | 3.1  |

| 水再生センター名 |        | 落合   |      | 中野   | みやぎ  |      | 新河岸   |      | 浮間   | 森ヶ崎  |      |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|          |        | 超低段  | 高段   |      | 石神井系 | 飛鳥山系 | 浮間・練馬 | 蓮根   |      | 大森系  | 大田系  |
| BOD      | (mg/L) | 340  | 200  | 190  | 190  | 150  | 250   | 130  | 99   | 160  | 130  |
| COD      | (mg/L) | 130  | 110  | 92   | 110  | 84   | 100   | 70   | 67   | 78   | 69   |
| 全窒素      | (mg/L) | 38.6 | 33.3 | 33.5 | 34.0 | 29.4 | 30.5  | 27.8 | 26.5 | 31.0 | 27.6 |
| 全りん      | (mg/L) | 4.5  | 3.3  | 3.4  | 3.5  | 2.9  | 4.3   | 3.0  | 2.7  | 3.3  | 2.8  |

＜放流水＞

| 水再生センター名 |        | 芝浦   |      | 三河島  |      | 砂町   | 有明  | 中川  | 小菅  |     | 葛西   | 基準値     |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|---------|
|          |        | 本系   | 東系   | 総合   | 東尾久  |      |     |     | 西系  | 東系  |      |         |
| BOD      | (mg/L) | 16   | 5    | 14   | 2    | 5    | 1   | 3   | 3   | 2   | 2    | 25      |
| COD      | (mg/L) | 16   | 10   | 13   | 8    | 10   | 9   | 8   | 7   | 7   | 8    | 15、35   |
| 全窒素      | (mg/L) | 16.9 | 10.2 | 15.5 | 14.3 | 11.0 | 8.1 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | 11.8 | 20、30   |
| 全りん      | (mg/L) | 1.2  | 0.2  | 0.3  | 0.1  | 1.9  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6  | 1.0、3.0 |

| 水再生センター名 |        | 落合   | 中野   | みやぎ  |     | 新河岸 | 浮間  | 森ヶ崎  |      | 基準値     |
|----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|---------|
|          |        |      |      | 西系   | 東系  |     |     | 西系   | 東系   |         |
| BOD      | (mg/L) | 2    | 6    | 13   | 7   | 4   | 3   | 5    | 4    | 25      |
| COD      | (mg/L) | 7    | 8    | 10   | 10  | 7   | 8   | 9    | 9    | 15、35   |
| 全窒素      | (mg/L) | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 9.8 | 9.0 | 8.6 | 10.6 | 13.2 | 20、30   |
| 全りん      | (mg/L) | 2.0  | 0.2  | 0.5  | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2  | 1.8  | 1.0、3.0 |

\* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。