

令和7年5月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

| 水再生センター名 |                      | 芝浦  | 三河島 |     | 砂町  | 有明 | 中川  | 小菅  | 葛西  |
|----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|          |                      |     | 総合  | 東尾久 |     |    |     |     |     |
| 高級処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 541 | 365 | －   | 420 | －  | 197 | 183 | 256 |
| 高度処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | －   | －   | 68  | －   | 11 | －   | －   | －   |
| 簡易処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／回) | 197 | 135 | －   | 155 | －  | 56  | 116 | 149 |

| 水再生センター名 |                      | 落合  | 中野 | みやぎ | 新河岸 | 浮間  | 森ヶ崎   |
|----------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 高級処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 71  | 59 | 174 | 485 | －   | 1,029 |
| 高度処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／日) | 156 | －  | －   | －   | 118 | －     |
| 簡易処理水放流量 | (千m <sup>3</sup> ／回) | 123 | －  | 107 | 172 | 40  | 586   |

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m<sup>3</sup>／回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和7年5月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

| 水再生センター名 |        | 芝浦   |      | 三河島  |      |      | 砂町   | 有明   | 中川   | 小菅   |      | 葛西   |
|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |        | 本系   | 東系   | 浅草系  | 尾久系  | 藍染系  |      |      |      | 西系   | 東系   |      |
| BOD      | (mg/L) | 200  | 150  | 190  | 160  | 170  | 140  | 150  | 140  | 89   | 100  | 100  |
| COD      | (mg/L) | 98   | 98   | 74   | 74   | 72   | 92   | 90   | 83   | 62   | 66   | 64   |
| 全窒素      | (mg/L) | 48.5 | 47.8 | 29.5 | 27.7 | 35.1 | 31.0 | 42.4 | 26.8 | 31.8 | 31.0 | 23.4 |
| 全りん      | (mg/L) | 4.1  | 3.9  | 3.2  | 2.4  | 3.2  | 3.4  | 4.4  | 2.7  | 2.8  | 3.0  | 3.3  |

| 水再生センター名 |        | 落合   |      | 中野   | みやぎ  |      | 新河岸   |      | 浮間   | 森ヶ崎  |      |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|          |        | 超低段  | 高段   |      | 石神井系 | 飛鳥山系 | 浮間・練馬 | 蓮根   |      | 大森系  | 大田系  |
| BOD      | (mg/L) | 280  | 200  | 130  | 280  | 180  | 220   | 130  | 99   | 140  | 130  |
| COD      | (mg/L) | 120  | 110  | 72   | 100  | 130  | 78    | 77   | 67   | 78   | 86   |
| 全窒素      | (mg/L) | 37.7 | 36.6 | 28.6 | 39.6 | 33.4 | 27.6  | 27.6 | 25.4 | 33.5 | 29.8 |
| 全りん      | (mg/L) | 4.4  | 3.5  | 2.7  | 4.3  | 3.2  | 4.2   | 2.8  | 2.4  | 3.2  | 3.2  |

＜放流水＞

| 水再生センター名 |        | 芝浦   |      | 三河島  |      | 砂町   | 有明  | 中川  | 小菅  |     | 葛西  | 基準値     |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|          |        | 本系   | 東系   | 総合   | 東尾久  | 総合   |     |     | 西系  | 東系  |     |         |
| BOD      | (mg/L) | 12   | 2    | 7    | 1未満  | 4    | 1未満 | 4   | 1   | 1   | 3   | 25      |
| COD      | (mg/L) | 11   | 9    | 10   | 7    | 10   | 9   | 7   | 7   | 7   | 7   | 15、35   |
| 全窒素      | (mg/L) | 16.8 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 10.4 | 7.6 | 4.3 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 20、30   |
| 全りん      | (mg/L) | 0.8  | 0.2  | 0.8  | 0.4  | 1.3  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.0、3.0 |

| 水再生センター名 |        | 落合   | 中野   | みやぎ  |      | 新河岸 | 浮間  | 森ヶ崎  |      | 基準値     |
|----------|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|---------|
|          |        |      |      | 西系   | 東系   |     |     | 西系   | 東系   |         |
| BOD      | (mg/L) | 1    | 2    | 15   | 4    | 4   | 1未満 | 4    | 4    | 25      |
| COD      | (mg/L) | 8    | 6    | 10   | 8    | 7   | 8   | 8    | 8    | 15、35   |
| 全窒素      | (mg/L) | 13.2 | 10.5 | 11.4 | 11.4 | 9.9 | 7.9 | 11.2 | 12.2 | 20、30   |
| 全りん      | (mg/L) | 2.0  | 0.4  | 0.1  | 0.5  | 1.2 | 0.1 | 1.0  | 1.0  | 1.0、3.0 |

\* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。