

令和7年6月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	541	363	－	407	－	192	171	255
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	－	－	69	－	11	－	－	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	95	114	－	139	－	0	83	129

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	82	58	176	482	－	1,034
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	163	－	－	－	119	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	166	－	65	140	42	416

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³／回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和7年6月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	210	170	210	130	180	110	140	140	87	96	110
COD	(mg/L)	92	93	88	68	96	78	91	84	57	58	66
全窒素	(mg/L)	41.8	39.9	29.1	27.9	33.2	27.8	47.7	24.6	29.2	26.0	21.2
全りん	(mg/L)	3.5	3.5	3.4	2.5	3.5	2.9	4.4	2.5	2.3	2.5	3.2

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	270	170	160	180	140	180	110	87	120	110
COD	(mg/L)	110	93	92	100	82	85	67	52	64	59
全窒素	(mg/L)	35.8	32.4	32.1	25.6	24.3	27.5	25.6	22.9	26.8	25.2
全りん	(mg/L)	4.1	3.0	3.2	2.9	2.9	4.2	2.4	2.1	2.7	2.4

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	12	5	11	2	7	1未満	3	2	1	2	25
COD	(mg/L)	10	9	12	7	11	9	7	6	6	8	15、35
全窒素	(mg/L)	11.8	9.6	11.7	12.4	8.9	8.4	3.5	5.4	6.1	8.0	20、30
全りん	(mg/L)	0.9	0.2	0.3	0.1	1.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	2	2	11	3	4	2	3	3	25
COD	(mg/L)	8	7	9	8	7	7	7	7	15、35
全窒素	(mg/L)	13.5	8.8	10.2	9.2	9.6	6.9	11.1	11.0	20、30
全りん	(mg/L)	1.8	0.2	0.9	1.1	1.3	0.1	1.0	1.9	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。