

令和7年6月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	38	13	－	0	0	26	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	145	92	100	81	164	136	225
簡易処理水放流量	(千m3/回)	47	22	42	0	0	0	0

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年6月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	81	180	190	160	160	130	140	140	150
COD	(mg/L)	58	120	110	75	79	89	79	77	110
全窒素	(mg/L)	25.7	36.9	36.7	28.6	27.1	27.5	25.0	28.4	30.5
全りん	(mg/L)	2.8	3.6	3.9	3.1	2.7	2.8	3.0	2.8	3.3

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	5	4	2	1未満	2	4	25
COD	(mg/L)	7	7	7	6	7	5	6	8	－
全窒素	(mg/L)	8.4	9.2	9.1	9.3	9.2	6.9	7.4	5.6	30.0
全りん	(mg/L)	1.6	1.2	0.9	0.2	0.3	0.1未満	0.8	0.6	3.0