

令和7年7月 流域水再生センターにおける放流水量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	37	13	0	0	0	24	0
高度処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	141	90	94	81	168	141	223
簡易処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /回)	41	12	32	5	19	26	14

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年7月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	56	180	120	120	180	170	150	130	150
COD	(mg/L)	54	120	79	80	94	100	75	81	120
全窒素	(mg/L)	27.4	29.8	25.9	29.3	31.0	37.4	27.6	37.8	32.9
全りん	(mg/L)	2.4	3.9	3.2	3.1	3.4	3.8	3.0	3.4	3.6

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	7	6	2	1	3	4	25
COD	(mg/L)	6	7	9	7	8	7	6	8	-
全窒素	(mg/L)	7.5	9.7	8.6	11.6	8.9	8.8	10.0	6.1	30.0
全りん	(mg/L)	0.4	0.8	0.8	0.5	0.4	0.2	1.5	0.7	3.0