

令和7年8月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名	芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西	
		総合	東尾久						
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	492	337	-	381	-	160	134	226
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	70	-	11	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	173	90	-	133	-	0	54	153

水再生センター名	落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎	
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	53	50	145	431	-	902
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	148	-	-	-	99	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	59	-	54	38	18	707

注:三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注:砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注:落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注:落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和7年8月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

＜流入水＞

水再生センター名	芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西	
	本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系		
BOD	(mg/L)	260	170	190	220	170	150	110	190	130	120	130
COD	(mg/L)	120	92	84	130	110	85	88	86	63	65	80
全窒素	(mg/L)	48.5	43.0	32.1	32.5	33.9	31.4	41.7	28.3	27.1	27.8	25.5
全りん	(mg/L)	4.5	3.6	3.3	3.8	3.7	3.7	4.2	3.0	3.0	3.1	4.0

水再生センター名	落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎		
	超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系	
BOD	(mg/L)	280	220	180	180	120	190	130	120	160	110
COD	(mg/L)	140	110	110	100	61	110	85	70	82	69
全窒素	(mg/L)	41.0	36.3	35.7	32.2	25.4	34.6	31.0	28.0	31.6	27.6
全りん	(mg/L)	4.9	3.6	3.5	3.1	2.4	3.7	3.2	2.7	3.4	2.8

＜放流水＞

水再生センター名	芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値	
	本系	東系	総合	東尾久				西系	東系			
BOD	(mg/L)	8	3	6	4	5	1未満	3	2	1	2	25
COD	(mg/L)	10	9	13	9	10	9	8	8	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	12.3	10.9	15.9	14.7	9.1	7.7	4.6	6.6	8.5	9.3	20、30
全りん	(mg/L)	0.4	0.2	0.3	0.2	1.3	0.2	0.2	0.1	0.1	1.2	1.0、3.0

水再生センター名	落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
			西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1	1	9	3	5	2	2	25
COD	(mg/L)	7	7	9	8	8	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	11.7	9.5	12.0	10.9	9.7	7.6	9.6	10.7
全りん	(mg/L)	2.2	0.1	1.2	1.0	0.5	0.1未満	0.7	1.6

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。