

令和7年9月 流域水再生センターにおける放流水量速報値

<放流水>

| 水再生センター名 | | 北多摩 一号 | 南多摩 | 北多摩 二号 | 浅川 | 多摩川 上流 | 八王子 | 清瀬 |
|----------|----------------------|-----------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----|
| 高級処理水放流量 | (千m ³ /日) | 38 | 13 | - | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 高度処理水放流量 | (千m ³ /日) | 135 | 87 | 88 | 82 | 170 | 141 | 238 |
| 簡易処理水放流量 | (千m ³ /回) | 54 | 8 | 39 | 6 | 86 | 56 | 44 |

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年9月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

| 水再生センター名 | | 北多摩 一号 | 南多摩 | | 北多摩二号 | | 浅川 | 多摩川 上流 | 八王子 | 清瀬 |
|----------|--------|-----------|------|-------|-------|------|------|-----------|------|------|
| | | | 乞田 | 稲城・大栗 | 北多摩二号 | 錦 | | | | |
| BOD | (mg/L) | 110 | 110 | 99 | 130 | 180 | 170 | 180 | 150 | 170 |
| COD | (mg/L) | 93 | 73 | 65 | 88 | 120 | 99 | 94 | 100 | 120 |
| 全窒素 | (mg/L) | 31.8 | 33.9 | 33.5 | 27.3 | 33.9 | 37.0 | 28.6 | 34.4 | 33.4 |
| 全りん | (mg/L) | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |

<放流水>

| 水再生センター名 | | 北多摩 一号 | 南多摩 | 北多摩 二号 | 浅川 | 多摩川上流 | | 八王子 | 清瀬 | 基準値 |
|----------|--------|-----------|-----|-----------|------|-------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | 放流 | 清流 | | | |
| BOD | (mg/L) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1未満 | 3 | 25 |
| COD | (mg/L) | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | - |
| 全窒素 | (mg/L) | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 10.9 | 8.6 | 8.0 | 9.5 | 6.4 | 30.0 |
| 全りん | (mg/L) | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.0 |