

令和7年10月 流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	33	12	-	0	0	21	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	130	76	83	79	145	129	212
簡易処理水放流量	(千m3/回)	45	17	38	4	17	4	0

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和7年10月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	150	160	170	130	200	200	150	91	140
COD	(mg/L)	97	100	100	79	97	130	92	56	110
全窒素	(mg/L)	33.5	37.1	37.6	28.5	34.4	39.3	26.0	28.0	33.2
全りん	(mg/L)	3.5	3.7	3.9	3.0	3.7	4.2	2.8	3.0	3.4

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	5	4	2	1	2	3	25
COD	(mg/L)	7	7	9	8	7	7	6	7	-
全窒素	(mg/L)	8.4	8.6	9.5	8.3	8.5	8.4	10.7	7.8	30.0
全りん	(mg/L)	0.4	1.3	0.9	0.2	0.3	0.3	1.2	0.7	3.0