

令和7年12月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	479	349	-	377	-	159	129	241
高度処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	-	-	73	-	10	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /回)	13	67	-	40	-	0	0	68

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	19	51	147	410	-	895
高度処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /日)	148	-	-	-	89	-
簡易処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /回)	34	-	12	98	16	161

注:三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注:砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注:落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m<sup>3</sup>/回』である。

注:落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和7年12月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	300	240	210	180	190	210	150	290	150	160	140
COD	(mg/L)	130	120	94	92	100	95	88	100	76	79	80
全窒素	(mg/L)	55.4	50.0	36.8	39.8	41.6	37.2	49.8	36.2	24.4	29.0	28.8
全りん	(mg/L)	5.2	4.2	4.3	3.5	4.0	4.0	5.4	4.2	3.8	3.9	3.3

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	310	240	190	180	140	320	190	180	190	150
COD	(mg/L)	120	110	94	130	90	130	93	83	83	76
全窒素	(mg/L)	37.0	33.0	40.7	41.3	30.9	37.3	32.4	30.0	35.7	33.2
全りん	(mg/L)	5.3	4.0	3.7	4.2	3.9	5.7	3.4	3.6	3.8	3.3

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	8	4	7	5	4	1	3	1未満	1未満	3	25
COD	(mg/L)	11	9	14	9	10	8	8	8	8	9	15、35
全窒素	(mg/L)	15.4	12.2	19.8	20.6	9.8	7.7	5.7	6.2	6.9	11.2	20、30
全りん	(mg/L)	0.4	0.2	0.6	0.3	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	3	9	6	5	1	6	4	25
COD	(mg/L)	7	7	9	12	7	8	8	8	15、35
全窒素	(mg/L)	12.9	10.8	11.4	10.6	12.0	8.7	11.2	9.9	20、30
全りん	(mg/L)	2.2	0.2	0.2	0.3	0.9	0.1	0.7	0.6	1.0、3.0

\* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。