

令和8年1月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	460	330	-	363	-	150	115	235
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	71	-	9	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	0	28	-	0	-	0	0	40

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	5	48	139	378	-	849
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	143	-	-	-	84	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	4	-	9	0	0	0

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年1月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	310	240	250	150	200	190	110	180	110	120	130
COD	(mg/L)	140	110	110	90	110	100	78	97	75	74	70
全窒素	(mg/L)	54.1	46.4	39.5	36.1	42.6	39.3	42.2	31.6	31.7	32.9	30.2
全りん	(mg/L)	5.0	4.3	4.1	3.5	3.5	3.8	4.4	3.4	3.6	3.6	3.0

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	390	欠測	190	320	190	280	170	190	200	130
COD	(mg/L)	130	欠測	99	170	120	120	89	94	97	76
全窒素	(mg/L)	42.4	欠測	37.5	44.1	38.1	42.1	34.0	34.0	38.7	33.5
全りん	(mg/L)	6.0	欠測	3.7	4.6	3.5	5.7	3.6	4.0	4.0	3.3

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	19	5	8	7	6	1未満	3	1未満	1未満	4	25
COD	(mg/L)	13	9	16	10	11	8	9	8	8	9	15、35
全窒素	(mg/L)	18.1	13.8	21.6	21.8	12.1	8.6	5.8	5.1	8.6	12.2	20、30
全りん	(mg/L)	0.9	0.2	0.8	0.5	1.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	3	2	18	3	7	2	6	3	25
COD	(mg/L)	9	8	13	10	9	8	10	8	15、35
全窒素	(mg/L)	13.6	10.3	12.8	11.3	13.1	9.4	11.3	12.0	20、30
全りん	(mg/L)	2.1	0.2	0.2	1.1	1.0	0.1未満	1.2	1.8	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。