

令和8年2月 区部水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	489	324	-	371	-	154	127	242
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	-	-	74	-	10	-	-	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	254	99	-	182	-	0	146	120

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ /日)	27	50	144	392	-	883
高度処理水放流量	(千m ³ /日)	145	-	-	-	90	-
簡易処理水放流量	(千m ³ /回)	97	-	60	146	18	500

注:三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注:砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注:落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³/回』である。

注:落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年2月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	290	190	260	170	230	180	180	200	160	160	170
COD	(mg/L)	130	110	90	90	110	100	120	100	87	81	100
全窒素	(mg/L)	54.3	47.0	37.4	38.1	41.0	35.5	48.5	34.5	34.5	32.1	34.0
全りん	(mg/L)	5.1	4.1	4.3	3.5	4.3	3.5	5.3	3.6	4.0	4.0	4.6

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	420	欠測	200	280	140	300	150	280	150	160
COD	(mg/L)	170	欠測	100	130	83	110	84	110	70	71
全窒素	(mg/L)	38.6	欠測	43.6	41.4	32.7	36.7	32.7	34.1	35.7	33.1
全りん	(mg/L)	6.1	欠測	3.7	3.5	3.5	5.6	3.7	4.3	3.6	3.4

<放流水>

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久				総合	西系		
BOD	(mg/L)	21	5	6	4	4	1	3	2	1	3	25
COD	(mg/L)	13	9	12	9	11	10	9	8	8	9	15、35
全窒素	(mg/L)	18.1	10.8	18.2	20.1	10.7	7.2	5.0	6.6	6.8	11.8	20、30
全りん	(mg/L)	0.6	0.1	0.3	0.1	0.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	2	2	13	6	9	2	3	3	25
COD	(mg/L)	8	8	13	10	9	8	8	7	15、35
全窒素	(mg/L)	14.4	10.2	13.5	11.7	13.3	7.4	10.7	11.3	20、30
全りん	(mg/L)	2.2	0.2	0.2	2.1	1.4	0.1未満	0.9	1.6	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。