

令和8年2月

流域水再生センターにおける放流量速報値

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	29	14	-	0	0	19	0
高度処理水放流量	(千m3/日)	116	90	75	76	142	116	200
簡易処理水放流量	(千m3/回)	81	0	33	0	0	0	8

注:高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和8年2月

流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値(通日試験結果)

<流入水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	170	210	140	190	240	290	220	200	270
COD	(mg/L)	100	130	97	120	150	140	110	120	170
全窒素	(mg/L)	31.1	50.3	32.5	39.1	41.8	38.6	38.0	38.2	43.4
全りん	(mg/L)	3.6	4.8	3.5	3.8	4.1	5.2	4.5	3.9	4.7

<放流水>

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	4	3	7	5	3	2	2	6	25
COD	(mg/L)	8	7	9	7	8	8	7	10	-
全窒素	(mg/L)	9.5	7.7	10.0	11.0	10.6	11.2	9.9	5.6	30.0
全りん	(mg/L)	0.9	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.9	0.8	3.0