

令和8年5月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	490	347	－	401	－	176	150	267
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	－	－	68	－	11	－	－	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	307	123	－	203	－	0	114	163

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	72	55	154	413	－	959
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	157	－	－	－	104	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	178	－	115	231	47	706

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³／回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年5月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	290	180	200	180	200	140	120	200	130	140	130
COD	(mg/L)	110	89	78	88	85	70	92	110	58	56	65
全窒素	(mg/L)	50.0	45.8	35.8	35.1	39.2	30.9	47.8	29.6	27.0	33.4	25.3
全りん	(mg/L)	5.1	4.4	3.7	3.4	3.8	3.4	5.1	3.4	2.9	3.3	3.3

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	330	200	180	280	250	380	120	160	180	130
COD	(mg/L)	140	100	89	130	120	120	67	71	93	81
全窒素	(mg/L)	44.9	40.0	36.0	43.0	36.1	34.2	28.3	32.2	34.0	31.4
全りん	(mg/L)	5.7	3.9	3.6	4.3	3.6	6.4	3.0	3.3	3.7	3.2

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	8	3	17	4	3	1未満	2	2	1	2	25
COD	(mg/L)	11	10	14	9	9	9	8	8	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	15.4	15.3	14.3	15.7	10.9	8.1	4.6	6.4	6.8	13.8	20、30
全りん	(mg/L)	0.3	0.2	0.4	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1	0.1	1.1	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	2	8	4	16	3	4	4	25
COD	(mg/L)	7	7	10	10	10	7	8	8	15、35
全窒素	(mg/L)	14.3	11.6	11.2	11.5	12.4	7.8	13.0	11.0	20、30
全りん	(mg/L)	2.1	0.2	0.2	1.1	0.8	0.1	1.0	0.9	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。