

令和8年5月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	34	13	－	0	0	21	35
高度処理水放流量	(千m3/日)	129	93	82	79	148	145	173
簡易処理水放流量	(千m3/回)	107	35	78	6	33	2	15

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和8年5月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	140	150	140	290	250	210	200	160	160
COD	(mg/L)	100	110	94	130	110	110	110	110	110
全窒素	(mg/L)	32.4	38.5	35.7	34.3	38.6	45.3	29.2	28.6	38.8
全りん	(mg/L)	3.6	4.1	3.7	2.6	2.5	4.8	4.0	3.4	4.1

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	3	2	8	4	2	2	3	6	25
COD	(mg/L)	7	7	9	7	7	7	7	7	－
全窒素	(mg/L)	10.7	9.2	9.8	10.7	8.0	8.1	10.4	8.3	30.0
全りん	(mg/L)	1.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	0.7	3.0