

令和8年6月 区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	604	367	－	417	－	220	211	300
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	－	－	66	－	13	－	－	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	375	191	－	285	－	71	134	210

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	(千m ³ ／日)	105	67	195	510	－	1,129
高度処理水放流量	(千m ³ ／日)	145	－	－	－	126	－
簡易処理水放流量	(千m ³ ／回)	174	－	128	297	70	755

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m³／回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年6月 区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	230	140	190	100	160	150	130	190	150	150	140
COD	(mg/L)	100	85	68	60	84	82	100	88	74	75	77
全窒素	(mg/L)	46.9	42.2	28.7	26.2	33.5	30.2	46.1	30.4	29.7	36.3	29.7
全りん	(mg/L)	4.5	3.7	3.1	2.5	3.3	3.2	4.6	3.6	3.5	3.5	4.1

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸		浮間	森ヶ崎	
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	260	150	150	170	110	230	110	100	150	100
COD	(mg/L)	94	96	76	97	60	77	75	56	74	65
全窒素	(mg/L)	34.9	34.1	30.0	31.9	23.6	27.3	28.3	26.0	33.3	21.8
全りん	(mg/L)	4.2	3.5	3.2	3.1	2.3	4.5	2.8	2.4	3.4	2.7

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂町	有明	中川	小菅		葛西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	9	2	9	1	3	1	3	2	2	3	25
COD	(mg/L)	10	9	11	7	8	9	9	8	10	9	15、35
全窒素	(mg/L)	15.3	12.6	13.3	14.2	8.0	8.9	5.2	5.2	8.0	13.2	20、30
全りん	(mg/L)	0.3	0.2	0.4	1.1	1.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	1.0、3.0

水再生センター名		落合	中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	1	3	2	11	2	4	3	25
COD	(mg/L)	6	6	7	8	10	6	9	7	15、35
全窒素	(mg/L)	14.0	8.9	9.5	10.0	10.8	8.3	13.5	11.1	20、30
全りん	(mg/L)	1.9	0.2	1.0	1.6	2.2	0.1	0.7	1.5	1.0、3.0

* COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。