

令和8年6月 流域水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	(千m3/日)	35	13	－	0	0	26	39
高度処理水放流量	(千m3/日)	131	87	105	90	185	179	205
簡易処理水放流量	(千m3/回)	98	50	60	11	54	52	62

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和8年6月 流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川 上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	(mg/L)	120	160	170	140	200	93	140	130	100
COD	(mg/L)	76	89	94	100	110	75	94	91	89
全窒素	(mg/L)	30.2	35.0	34.0	28.4	32.5	37.0	23.4	25.2	31.5
全りん	(mg/L)	3.3	3.4	3.8	2.7	3.4	4.3	2.8	2.8	3.1

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩 一号	南多摩	北多摩 二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	(mg/L)	2	3	5	4	2	1	2	3	25
COD	(mg/L)	7	7	8	6	6	6	6	7	－
全窒素	(mg/L)	9.9	10.6	9.4	8.8	7.9	7.9	8.8	6.5	30.0
全りん	(mg/L)	0.7	1.0	1.1	0.3	0.4	0.4	1.0	0.7	3.0