令和8年7月　　区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	（千m^3／日）	562	370	－	415	－	192	163	255
高度処理水放流量	（千m^3／日）	－	－	69	－	14	－	－	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	99	94	－	145	－	29	84	64

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	（千m^3／日）	62	60	176	478	－	1,112
高度処理水放流量	（千m^3／日）	178	－	－	－	113	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	70	－	63	186	40	434

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m^3/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年7月　区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	220	130	200	160	180	130	110	140	62	67	92
COD	(mg/L)	100	78	72	78	96	70	97	77	44	45	50
全窒素	(mg/L)	42.7	38.1	31.0	32.3	36.1	31.0	44.8	22.9	23.5	18.3	20.7
全りん	(mg/L)	4.0	3.5	3.5	2.7	3.5	3.1	4.1	2.7	2.0	2.5	2.4

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根	大森系	大田系	
BOD	(mg/L)	300	180	140	240	170	160	99	110	170	140	
COD	(mg/L)	110	92	71	130	98	78	61	57	69	58	
全窒素	(mg/L)	45.4	32.0	32.3	33.7	28.8	23.1	23.5	24.7	29.0	21.9	
全りん	(mg/L)	4.9	3.2	2.8	3.8	3.2	3.5	2.6	2.4	2.9	2.2	

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂 町	有 明	中川	小菅		葛 西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	7	3	7	1	2	1未満	3	2	1	2	25
COD	(mg/L)	10	9	10	7	8	8	7	6	6	8	15、35
全窒素	(mg/L)	14.5	11.1	14.1	14.4	9.9	7.8	3.9	5.3	7.7	10.6	20、30
全りん	(mg/L)	0.4	0.2	0.3	0.2	0.7	0.2	0.4	1.0	0.1	0.3	1.0、3.0

水再生センター名		落 合	中 野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	2	3	3	12	2	2	3	25
COD	(mg/L)	7	5	8	8	8	6	7	7	15、35
全窒素	(mg/L)	12.4	9.2	10.4	10.9	10.1	8.5	12.4	11.2	20、30
全りん	(mg/L)	1.8	0.1	0.5	0.8	0.7	0.1未満	1.0	1.2	1.0、3.0

＊COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。