令和8年7月　　流域水再生センターにおける放流水量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	（千m3/日）	42	15	－	0	0	24	36
高度処理水放流量	（千m3/日）	146	95	116	84	179	174	197
簡易処理水放流量	（千m3/回）	60	23	41	0	12	32	43

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和8年7月　　流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	（mg/L）	110	150	110	120	140	180	140	120	190
COD	（mg/L）	94	92	82	71	81	83	81	80	140
全窒素	（mg/L）	26.8	36.2	32.5	21.4	22.7	33.3	28.0	24.4	34.5
全りん	（mg/L）	2.9	3.6	3.1	2.4	2.2	3.6	2.9	2.6	4.2

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	（mg/L）	2	2	6	6	2	1	3	4	25
COD	（mg/L）	7	7	7	7	6	6	5	7	－
全窒素	（mg/L）	8.5	10.2	7.9	8.5	8.2	8.2	8.0	5.4	30.0
全りん	（mg/L）	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	3.0