令和8年8月　区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	（千m^3／日）	570	367	－	407	－	188	162	254
高度処理水放流量	（千m^3／日）	－	－	67	－	13	－	－	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	233	127	－	220	－	129	126	180

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	（千m^3／日）	55	60	174	478	－	1,047
高度処理水放流量	（千m^3／日）	161	－	－	－	116	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	104	－	103	251	67	534

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m^3/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年8月　区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	230	160	210	170	170	140	150	160	130	140	150
COD	(mg/L)	110	96	84	84	100	73	93	81	71	72	78
全窒素	(mg/L)	46.6	42.1	34.2	31.8	38.5	31.8	42.7	27.0	28.2	27.4	28.4
全りん	(mg/L)	4.4	3.9	3.9	3.0	3.8	3.5	4.2	3.4	3.1	3.4	3.9

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根	大森系	大田系	
BOD	(mg/L)	210	150	190	190	160	220	130	89	180	110	
COD	(mg/L)	100	110	100	110	89	120	83	59	84	74	
全窒素	(mg/L)	34.7	32.4	37.5	33.5	29.4	32.5	29.0	23.8	29.5	26.0	
全りん	(mg/L)	3.8	3.3	3.6	3.5	3.3	6.9	3.1	2.3	3.6	3.0	

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂 町	有 明	中川	小菅		葛 西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	7	3	7	1	5	1	3	2	1	3	25
COD	(mg/L)	10	9	11	8	9	4	8	7	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	15.1	12.2	15.6	15.8	11.2	8.2	4.4	4.2	6.5	11.8	20、30
全りん	(mg/L)	0.7	0.3	0.5	0.2	1.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	1.0、3.0

水再生センター名		落 合	中 野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	2	3	2	5	2	3	3	25
COD	(mg/L)	6	7	7	8	8	6	9	9	15、35
全窒素	(mg/L)	13.3	9.4	11.1	9.5	11.5	8.5	13.4	11.7	20、30
全りん	(mg/L)	1.8	0.1	0.8	0.6	0.6	0.1	0.4	1.6	1.0、3.0

＊COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。