## 令和8年8月　　流域水再生センターにおける放流水量速報値

### ＜放流水＞

| 水再生センター名 | | 北多摩一号 | 南多摩 | 北多摩二号 | 浅川 | 多摩川上流 | 八王子 | 清瀬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級処理水放流量 | （千m3/日） | 44 | 15 | － | 0 | 0 | 22 | 34 |
| 高度処理水放流量 | （千m3/日） | 143 | 87 | 114 | 84 | 197 | 179 | 196 |
| 簡易処理水放流量 | （千m3/回） | 75 | 32 | 54 | 2 | 88 | 1 | 15 |

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

## 令和8年8月　　流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

### ＜流入水＞

| 水再生センター名 | | 北多摩一号 | 南多摩 | | 北多摩二号 | | 浅川 | 多摩川上流 | 八王子 | 清瀬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乞田 | 稲城・大栗 | 北多摩二号 | 錦 | | | | |
| BOD | （mg/L） | 140 | 160 | 170 | 130 | 110 | 120 | 91 | 71 | 150 |
| COD | （mg/L） | 77 | 89 | 94 | 63 | 53 | 91 | 54 | 49 | 120 |
| 全窒素 | （mg/L） | 27.3 | 35.0 | 34.0 | 24.4 | 20.0 | 26.9 | 18.8 | 19.2 | 35.7 |
| 全りん | （mg/L） | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 3.8 |

### ＜放流水＞

| 水再生センター名 | | 北多摩一号 | 南多摩 | 北多摩二号 | 浅川 | 多摩川上流 | | 八王子 | 清瀬 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 放流 | 清流 | | | |
| BOD | （mg/L） | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| COD | （mg/L） | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | － |
| 全窒素 | （mg/L） | 8.7 | 10.6 | 7.3 | 8.2 | 6.8 | 6.1 | 8.3 | 7.3 | 30.0 |
| 全りん | （mg/L） | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 3.0 |