令和8年9月　区部水再生センターにおける放流量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦	三河島		砂町	有明	中川	小菅	葛西
			総合	東尾久					
高級処理水放流量	（千m^3／日）	654	389	－	447	－	236	203	278
高度処理水放流量	（千m^3／日）	－	－	63	－	15	－	－	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	509	267	－	414	－	111	195	356

水再生センター名		落合	中野	みやぎ	新河岸	浮間	森ヶ崎
高級処理水放流量	（千m^3／日）	141	74	225	513	－	1,125
高度処理水放流量	（千m^3／日）	136	－	－	－	158	－
簡易処理水放流量	（千m^3／回）	236	－	189	453	127	1,392

注：三河島水再生センターの処理水の一部は東尾久浄化センターに送られ、高度処理を行った後、放流される。

注：砂町水再生センター及び森ヶ崎水再生センターの高級処理水放流量には高度処理水放流量も含む。

注：落合水再生センターの高級処理水放流量の単位は、『千m^3/回』である。

注：落合水再生センターの高度処理水放流量には城南三河川への送水量は含みません。

令和8年9月　区部水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		芝浦		三河島			砂町	有明	中川	小菅		葛西
		本系	東系	浅草系	尾久系	藍染系				西系	東系	
BOD	(mg/L)	200	140	200	170	170	120	120	170	120	110	140
COD	(mg/L)	100	89	88	100	96	72	76	76	64	60	72
全窒素	(mg/L)	45.7	40.8	34.8	38.5	35.9	29.9	36.5	29.2	28.2	27.7	27.2
全りん	(mg/L)	4.2	3.6	4.0	4.1	3.4	3.0	3.6	3.2	3.0	3.0	3.2

水再生センター名		落合		中野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		葛西
		超低段	高段		石神井系	飛鳥山系	浮間・練馬	蓮根		大森系	大田系
BOD	(mg/L)	210	170	75	190	150	210	130	94	180	120
COD	(mg/L)	110	95	50	110	86	84	77	61	88	62
全窒素	(mg/L)	34.7	32.9	20.8	33.3	28.8	27.3	26.4	24.9	33.5	27.6
全りん	(mg/L)	4.0	3.2	1.5	3.3	2.7	5.0	2.9	2.6	3.2	2.7

＜放流水＞

水再生センター名		芝浦		三河島		砂 町	有 明	中川	小菅		葛 西	基準値
		本系	東系	総合	東尾久	総合			西系	東系		
BOD	(mg/L)	3	6	7	1	4	1未満	3	2	1	2	25
COD	(mg/L)	10	9	10	7	8	7	8	7	7	8	15、35
全窒素	(mg/L)	13.9	13.4	12.5	13.3	10.4	7.0	5.1	4.9	7.0	12.0	20、30
全りん	(mg/L)	0.4	0.2	0.3	0.1	0.7	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	1.0、3.0

水再生センター名		落 合	中 野	みやぎ		新河岸	浮間	森ヶ崎		基準値
				西系	東系			西系	東系	
BOD	(mg/L)	1未満	1	6	3	4	2	3	4	25
COD	(mg/L)	6	4	9	8	7	7	8	8	15、35
全窒素	(mg/L)	12.4	6.1	9.9	9.6	11.1	8.8	13.2	11.7	20、30
全りん	(mg/L)	1.7	0.1未満	0.7	0.1	0.4	0.1未満	0.5	0.9	1.0、3.0

＊COD基準値は、芝浦、砂町、有明、葛西、森ヶ崎に適用、その他は、BOD基準値が適用される。