令和8年9月　　流域水再生センターにおける放流水量速報値

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
高級処理水放流量	（千m3/日）	45	7	－	0	0	25	42
高度処理水放流量	（千m3/日）	151	99	136	113	231	218	224
簡易処理水放流量	（千m3/回）	158	82	96	8	102	66	144

注：高度処理水放流量には準高度処理水放流量を含む。

令和8年9月　　流域水再生センターにおける流入水質・放流水質速報値（通日試験結果）

＜流入水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩		北多摩二号		浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
			乞田	稲城・大栗	北多摩二号	錦				
BOD	（mg/L）	130	180	150	39	45	120	140	110	120
COD	（mg/L）	73	99	85	26	25	100	70	72	98
全窒素	（mg/L）	22.9	36.6	34.1	13.4	11.7	32.8	25.0	27.0	33.1
全りん	（mg/L）	2.6	3.7	3.3	1.0	0.9	3.7	2.6	2.8	3.3

＜放流水＞

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流		八王子	清瀬	基準値
						放流	清流			
BOD	（mg/L）	2	2	5	2	2	1未満	3	3	25
COD	（mg/L）	6	6	5	7	6	6	6	7	－
全窒素	（mg/L）	8.2	9.9	5.1	11.5	9.0	9.1	9.6	7.2	30.0
全りん	（mg/L）	0.3	0.7	0.8	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	3.0