

令和6年12月18日：令和6年度 第4回 技術管理委員会 議題

審議事項

○基準型技術「人孔更生工法（自立型）」の変更試行認定評価

基準型技術の種類	人孔更生工法（自立型）	
工法の名称	RMI 工法	
申請者	日本レジン製品協会	
申請日	令和6年4月3日	
審査所管部署	土木技術専門部会（建設部 設計調整課）	
審査目的	（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明の更新に伴い既認定内容に変更が生じた本工法について、書類審査を実施し、技術管理委員会が承認した技術評価基準（以下「技術評価基準」という。）を満足しているかを確認した。	
申請内容 （適用範囲）	都型円形人孔 120 cm、150 cm、 <u>180 cm</u> （人孔深 5.0m 以下） 組立円形人孔 120 cm、150 cm、 <u>180 cm</u> （人孔深 5.0m 以下） <u>ただし、直壁部の接合方法はプレート接合とする。</u> ※下線部が変更箇所	
審査内容及び結果	【①書類審査】 ・書類審査を実施し、技術評価基準にある耐荷性能、耐久性能等の要求性能について、建設技術審査証明や、各試験結果より確認した。	【①の結果】 ・いずれも要求性能を満たしていることを確認。
審議結果	・書類審査の結果が技術評価基準を満足していることを確認できたことから、本工法を施行認定とする。	
備 考	・本工法は、令和4年度第4回技術管理委員会（令和5年2月10日において正式認定を受けている。	